




ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್ 70 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05-05-2016

ಇಂದ,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು.



ಇವರಿಗೆ,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬಸ್ಸಾಂ, ಹೆಸ್ಸಾಂ, ಸೆಸ್ಸಾಂ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಜೆಸ್ಸಾಂ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀತಿ 2014-21ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀತಿ 2014-21 ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್ 21 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 ದಿ:22.05.2014.
2. ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ರವರ ಸೌರ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ Standard Format ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:F-50/Vol-8(b) ದಿನಾಂಕ: 06.09.2014.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರಲ್ಲಿನ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀತಿ 2014-21ರನ್ವಯ, ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನೀತಿಯಂತೆ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀತಿಯ "segment 2: Grid connected solar rooftop projects and metering." ರಡಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವ Interconnection Voltage ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.


System capacity	Voltage level	Remarks
Up to 5KWp	240 V/single phase	As per KERC guidelines
5 KWp to 50 KWp	3 phase/4 15V	
>50KWp	11KV	

ಮುಂದುವರೆದು, ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಅನುಮೋದಿತ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಂಡಿಕೆ (3)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.


"a. The Seller intends to connect and operate the Solar Roof Top Photo Voltaic (SRTPV) system with ESCOM's HT/LT Distribution system for sale of Solar Power to ESCOM in terms of the Karnataka Electricity Regulatory Commission (KERC) Order No. S/03/01/2013 dated: 10.10.2013 or as amended from time to time."

ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಮತ್ತು (2) ರನ್ವಯ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲ್.ಟಿ.ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 11ಕೆ.ವಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

(ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ)




ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


(ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ)
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

Memo No: 01

Date: 07.06.2016

All the field Officers are hereby requested to follow the above guidelines of GoK.


(C. Nataraja)
General Manager (Ele)
DSM, BESCO

Copy for kind information to:

1. The CEE's C, O & M Zones of BMAZ, BRAZ, CTAZ.

Copy with compliments to:

2. The SEE's, C, O & M Circle of East/ West/North/South.

Copy for information and needful action:

3. The EE's, C, O & M Division of BMAZ, BRAZ and CTAZ.

Copy to:

4. The AEE's, C, O & M Sub-Division of BMAZ, BRAZ and CTAZ.
5. Copy to PS to MD/ DT
6. MF/OC