

ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಟಿ, ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ & ಪಿವಿಸಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ / HT , LT U.G. cables & PVC insulated Al wire

Sl.No	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	Valid upto	ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಷಾಪಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪುನರ್ ಲೋಕಾರ್ಥಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ
1	ಮೆಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿ-6, ಹೊಸ ಮಾಧವಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ -380004 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಘಟಕ: ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ. 1108, ಭಿಲ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಕೆಲೋಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ - 382729 ಗುಜರಾತ್ (ಇ-ಮೇಲ್: sales@avocab.com, sangameshb@avocab.com) (ಪಿಎಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 91-79-25623055, 25623056, 25623057) (ಮೊಬೈ: 9901491011)	11kV, 3Core, ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇಯೂಜಿ ಕೇಬಲ್ ನಿತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಎನ್ಸು ರೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಂತ್ ವೈರ್ ಅಮೋರ್ಫ್ ಆನ್ ಪರ್ IS-7098 (Part-2) 3CX240sq.mm (55 GI Wires - 3.15mm Dia) 3CX400sq.mm (51 GI Wires - 4mm Dia)	17.02.2025	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-69 ದಿನಾಂಕ: 11.08.2020 (Subject revalidation every year)	
		ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್	31.12.2021	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-39 ದಿನಾಂಕ: 19.05.2017 (Subject revalidation every year)	31.12.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-223 ದಿನಾಂಕ: 19.01.2021
		ಕಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 1.1kV ಕ್ಲಾಸ್	29.06.2021		29.06.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-223 ದಿನಾಂಕ: 19.01.2021
		1.1 kV 4x2.5sqmm Control cables			
		1.1 kV 4x6 sqmm Control cables			
		1.1kV ಎಲ್ ಟಿ , XLPE ಪಿ ವಿಸಿ extruded Inner Sheath armoured LT UG cable as per IS-7098-part 1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975			
		4C x 16Sq mm,(11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	24.10.2024	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ ಬಿಸಿ-11/19-20/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-182 ದಿನಾಂಕ: 27.12.2019 (subject to Revalidation every year)	24.10.2023 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-223 ದಿನಾಂಕ: 19.01.2021
		4C x 25Sq mm,(13 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		3.5C x 95Sq mm,(21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		3.5C x 185Sq mm, (28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		3.5C x 400Sq mm,(39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		3.5C x 70Sq mm,(18 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		3.5C x 150Sq mm, (25 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	24.10.2024	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-69 ದಿನಾಂಕ: 11.08.2020 (subject to Revalidation every year)	
		3.5C x 240Sq mm,(30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		3.5C x 300 Sqmm, (32 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
4C x 10 Sqmm, (10 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
1.1KV Class HR (Heat Resistant) PVC Insulated & UnSheathed Aluminium Wires Multistrand Single core Lead wires as per IS- 694: 2010					
PVC Wire - 25 Sqmm Al Wt: 6.7 Kgs, Total Wt: 11.5Kgs for 100Mtrs	18.01.2025	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-69 ದಿನಾಂಕ: 11.08.2020 (subject to Revalidation every year)			
PVC Wire - 240 Sqmm Al Wt: 63.5 Kgs, Total Wt: 87Kgs for 100Mtrs					
2	M/s ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, P.O. ಬಿಲ್ಕಲ್, ಎಕಾನ್, ಸತ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ	11 kV, 3C X 95 sq.mm XLPE ಹೆಚ್ ಟಿ ಕೇಬಲ್	28.02.2021	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ ಬಿಸಿ-11/15-16/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-13 ದಿನಾಂಕ: 05.05.2016 (subject to Revalidation every year)	Revalidated upto 08.11.2020 vide cys-147dated: 08.11.2019
3	M/s ಪೊಲಿಯಾಕಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., (Formerly Polycab Wires Limited) 74/8-9, ದಮನ್ ಇಂಡ್ ಎನ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಶರಡಲ್ಯಾ, ದಮನ್ ಮತ್ತು 67-72 ನೆವೆರ್ಫರ್, ಕಾಲ್-ಹಾಲೋಲ್. ಬಿ -78, ಸಂಖ್ಯೆ: 18, 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆವಿಎನ್‌ಎಫ್‌ಡಿಎಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೆಲ್, 6 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010. ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 8017036678 ಇ-ಮೇಲ್: kumar.gaurav@polycab.com	11kV 3C x 95 sq. mm. ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್	31.08.2025	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-153 ದಿನಾಂಕ: 02.11.2020 (Subject revalidation every year)	
		11kV 3x240 sq. mm ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್			
		11kV 3C x 400 sq. mm. ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್	02.01.2022		
		1.1kV LT, XLPE PVC extruded Inner Sheath armoured LT UG cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975			
		6 Sqmm, 2Core,(24 GI wire - 1.4mm)	05.10.2022	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-274 ದಿನಾಂಕ: 21.02.2018 (Subject revalidation every year)	29.10.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-154 ದಿನಾಂಕ: 02.11.2020
		10Sqmm, 2Core,(9GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		10Sqmm, 4Core,(10 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		16 Sqmm, 2Core,(9 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		16 Sqmm, 4 Core,(11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		25 Sqmm, 2 Core,(12 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		25 Sqmm, 3.5 Core,(12 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		25 Sqmm, 4 Core,(13 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		35 Sqmm, 3.5Core,(14 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		35 Sqmm, 4 Core,(15 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		50 Sqmm,3.5 Core, (16 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
50 Sqmm, 4 Core, (17 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
70 Sqmm, 3.5 Core,(18 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
95 Sqmm, 3.5 Core,(21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
120 Sqmm, 3.5Core,(23 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
150 Sqmm, 3.5 Core, (25 GI Strips-4.0 x 0.8mm)					
185 Sqmm, 3.5Core,(28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
240Sqmm, 3.5 Core, (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
300 Sqmm, 3.5 Core,(32 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
400 Sqmm, 3.5 Core,(39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
4	M/s ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆನ್ ನಂ: 310/E, NH-7, ಕೆಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ತೊಪಾನ್ ಮಂಡಲ್, ಜಿಲ್ಲೆ., ಮಡನ್ (A.P) -502334 (ಪಿಎಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 91 8454250511/12, 250769/71) (ಇ-ಮೇಲ್: info@glostercable.com)	11kV 3x240 sq. mm ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್	04.04.2022	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-26 ದಿನಾಂಕ: 12.05.2017 (Subject revalidation every year)	04.04.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-78 ದಿನಾಂಕ: 14.08.2020
		11kV 3C x 400 sq. mm. ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್			
		11kV 3C x 95 sq. mm. ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್	20.06.2021	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-133 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2017 (Subject revalidation every year)	20.06.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-78 ದಿನಾಂಕ: 14.08.2020
		11kV, 3 Core, ಹೆಚ್ ಟಿ UG ಕೇಬಲ್ pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2)			ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-255 ದಿನಾಂಕ: 24.02.2021
		3CX95sq.mm (54 GI Wires - 2.5mm Dia)	17.03.2022		17.03.2022
		3CX240sq.mm (55 GI Wires - 3.15mm Dia)	23.01.2022	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ರವೃ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪೆವಾನ್-28 ದಿನಾಂಕ: 17.05.2017 (Subject revalidation every year)	23.01.2022
		3C x 400 Sq mm, (51 GI Wires - 4mm Dia)	12.07.2024		09.02.2023

5	<p>M/s ಕ್ಯಾಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಎನ್.ಎಸ್. # 121-ಬಿಕ್ಕನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 042, ಭಾರತ (ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫಲಕ: A-461/462 & SP-215, MIA, ಅಲ್ಟ್ರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ- 301 030) ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 9036992727 (ಇ-ಮೇಲ್: venkataraju.kt@havells.com)</p>	<p>1.1kV ಎಲ್ ಟಿ, XLPE, PVC extruded Inner Sheath armoured UG ಎಲ್ ಟಿ ಕೇಬಲ್ as per IS-7098-part 1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975 2C x 10 sq mm (9 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 4C x 10 sq mm (10 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 16 Sqmm, 4 Core, (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 25 Sqmm, 3.5 Core, (12 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x 35 sq mm (14 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 4C x 50 sq mm (17 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x 95 sq mm (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x 150 sq mm (25 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x185 sq mm (28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x 240 sq mm (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)</p>	<p>20.12.2021 10.01.2024 20.12.2021 20.07.2022 31.01.2024 20.12.2021 10.01.2024 29.01.2024 11.01.2024 10.01.2024</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-255 ದಿನಾಂಕ: 24.02.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/18-19/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-69 ದಿನಾಂಕ: 18.07.2019 (Subject revalidation every year)</p>	<p>20.12.2021 09.02.2023 20.12.2021 20.07.2022 09.02.2023 21.12.2021 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023</p>
6	<p>M/s ಡೆನ್ಯಾಮಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಲಿ., H-581-A-592-A, ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, ವಿಶಾ ಪ್ರದೇಶ, ಜೈಪುರ - 302013</p>	<p>11kV 3C x 95 sq. mm. ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್ 11kV 3x240 sq. mm ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್ 11kV 3C x 400 sq. mm. ಹೆಚ್ ಟಿ XLPE UG ಕೇಬಲ್</p>	<p>12.09.2022</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-163 ದಿನಾಂಕ: 07.10.2017 (Subject revalidation every year)</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-163 ದಿನಾಂಕ: 09.11.2020</p>
7	<p>M/s ಇನ್ಸುಲೇಟ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ & ಕಾಂಡ್ (P) ಲಿಮಿಟೆಡ್, # 314-A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಸಾರ ಚಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಜೈಪುರ -302001, ರಾಜ್ (ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫಲಕ: ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 5A, F-61-63, ಬಿರಾದಾಯಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಜೈಪುರ -12)</p>	<p>Armoured ಎಲ್ ಟಿ UG ಕೇಬಲ್ 1.1class 4C x 16sq mm 3.5C x 95sq mm 3.5C x 240sq mm 3.5C x 400sq mm 4C x 25sq mm PVC Insulated & Unsheathed Aluminium Wires, Single Core Multistrand 1.1kV class 1C x 16 sqmm 1C x 50 sqmm 1C x 95 sqmm 1C x120 sqmm 1C x 150 sqmm 1C x 185 sqmm 1C x 240 sqmm</p>	<p>30.06.2022 30.06.2022</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-4/ ಬಿಸಿ-11/17-18/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-72 ದಿನಾಂಕ: 11.07.2017 (Subject revalidation every year)</p>	<p>30.06.2022 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-169 ದಿನಾಂಕ: 12.11.2020</p>
8	<p>M/s ಬೆಹ್ಮ ಕ್ಯಾಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., ಸಂಖ್ಯೆ: 40, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯೋಗ ನಗರ, ಜಿಪಿ ಕರ್ನಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ದೆಹಲಿ -110333 (ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫಲಕ: SP-4-868, RIICO ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಪತ್ರೇಡಿ (ಭಿವಾಡಿ), P.O ತಪುರ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ) ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 7230085142, 7230085143 ಇ-ಮೇಲ್: bhiwadi@gemscab.com</p>	<p>11kV 3C x 95 sq.mm HT XLPE UG Cable 11kV 3C x 240 sq.mm HT XLPE UG Cable</p>	<p>12.05.2021 10.05.2021</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/18-19/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-159 ದಿನಾಂಕ: 15.07.2016 (Subject revalidation every year)</p>	<p>12.05.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-42 ದಿನಾಂಕ: 18.06.2020</p>
9	<p>M/s ವಿಶಾಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಂಖ್ಯೆ: 56, 11, ಮಹಡಿ, ಅಶೋಕ ಶಾಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಜಿ.ಪಿ. ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ, L.T. ರಸ್ತೆ, ಮಂಜು - 400001 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫಲಕ: ಎಂಪಿಎಸ್, ಅನಂದನಗರ, ಅಂಬನಾಡ್ ಈಸ್ಟ್ - 421506, ಫಾಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 0251-2620077 (ಇ-ಮೇಲ್: vishalcables@gmail.com)</p>	<p>1.1kV Class HR (Heat Resistant) PVC Insulated, Copper Control cables as per IS-554 (Part-1) 2 Core, 2.5 Sq mm (18 No GI Wires (1.4mm)) 4 Core, 2.5 Sq mm, (21 No GI Wires (1.4mm)) 19 Core, 2.5 Sq mm, (36 No GI Wires (1.6mm)) 2 Core, 6 Sq mm, (24 No GI Wires (1.4mm)) 4 Core, 16 Sq mm, (30 No GI Wires (1.6mm)) 1.1kV LT, XLPE, PVC extruded Inner Sheath armoured UG LT cable as IS-7098-part 1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975 2C x 6 Sq mm, (24 GI wire - 1.4mm) 4C x 16 Sq mm, (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x 95 Sq mm, (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 3.5C x 400 Sq mm, (39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)</p>	<p>22.04.2024 22.04.2024</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/19-20/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-64 ದಿನಾಂಕ: 11.07.2019 (Subject revalidation every year)</p>	<p>16.06.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-42 ದಿನಾಂಕ: 18.06.2020</p>
10	<p>M/s ಟೋರಂಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯೋಗಿನಗರ, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ನಾಡಿಯಾಡ್ - 387002 ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ: M/s ಟೋರಂಟ್ ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯೋಗಿನಗರ, ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ನಾಡಿಯಾಡ್ - 387002, ಗುಜರಾತ್</p>	<p>11kV, 3Core, HT XLPE UG Cable with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2) 3CX240sq.mm (55 GI Wires - 3.15mm Dia) 3CX400sq.mm (51 GI Wires - 4mm Dia)</p>	<p>05.10.2022 20.05.2024</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/19-20/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-116 ದಿನಾಂಕ: 18.09.2019</p>	<p>05.10.2022 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-227 ದಿನಾಂಕ: 21.01.2021 19.01.2023 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-227 ದಿನಾಂಕ: 21.01.2021</p>
11	<p>M/s ಗುಪ್ತಾ ವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ., ಸೋಂಪಾಯಕ ಕಣಿವೆ: ಇಎನ್ -62, ಸೆಕ್ಟರ್ 2, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ನಾಲ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಸಿಬಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ -700091. ಕಾರ್ಯ ಫಲಕ 1: IDOCD ಕೇಂದ್ರ, ಖರ್ಚು - 752054, ಒಡಿಶಾ ಕೆಲಸ ಫಲಕ 2: ಸಂದನಗರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು, ಕಾಕಿಪುರ -2474713, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇ-ಮೇಲ್: info@guptapower.com/ rhino@guptapower.com ವಿಚಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: 91-33-40657348</p>	<p>11kV, 3Core, HT XLPE UG Cable with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2) 3CX95sq.mm (54 GI Wires - 2.5mm Dia) 3CX240sq.mm (55 GI Wires - 3.15mm Dia) 3CX400sq.mm (51 GI Wires - 4mm Dia) 1.1kV LT, XLPE PVC extruded Inner Sheath armoured UG LT cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS-3975 185Sqmm, 3.5 Core, (28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 240Sqmm, 3.5 Core, (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 400Sqmm, 3.5 Core, (39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)</p>	<p>28.04.2026 28.04.2026 30.05.2023</p>	<p>ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/ 21-22/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-12 ದಿನಾಂಕ: 28.04.2021 (Subject to revalidation once in 2 years) ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/ 21-22/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-12 ದಿನಾಂಕ: 28.04.2021 (Subject to revalidation once in 2 years)</p>	<p>28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021</p>

12	M/s KEI ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಓಪನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾ ಫೇಸ್ -1, ನವದಹರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯುನಿಟ್: SP-919/920/922, RIICI ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾ, Ph: III, ಶಿವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಪೂರ್ -3010109	Armoured XLPE insulated LT UG Cable 1.1kV Class		ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 17-18/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-137 ದಿನಾಂಕ: 20.09.2017	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-214 ದಿನಾಂಕ: 08.01.2021
		10 Sqmm, 4 Core	29.12.2021		29.12.2021
		16 Sqmm, 2 Core	17.08.2022		17.08.2022
		16 Sqmm, 4 Core	28.12.2021		28.12.2021
		25 Sqmm, 4 Core	03.01.2022		03.01.2022
		35 Sqmm, 3.5 Core			
		50 Sqmm, 3.5 Core			
		70 Sqmm, 3.5 Core			
		95 Sqmm, 3.5 Core	17.08.2022		17.08.2022
		150 Sqmm, 3.5 Core			
185 Sqmm, 3.5 Core					
240 Sqmm, 3.5 Core					
300 Sqmm, 3.5 Core	22.06.2022				
400 Sqmm, 3.5 Core	18.07.2022				
	11kV, 3 Core, HTUG Cable for insulations High quality clean XLPE compound shall be used (Free from microvoids, Moisture content, ambers and contaminations) with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2) Armouring wires dia in average \pm 2.5% and resistivity 14.0 Ohms/KM (Max) as per IS-3975				
	3 x 95 Sqmm, (54 GI Wires - 2.5mm Dia)	29.06.2025 (Subject to revalidation every year)		07.01.2023 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-214 ದಿನಾಂಕ: 08.01.2021	
	3 x 240 Sqmm, (55 GI Wires - 3.15mm Dia)		ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-56 ದಿನಾಂಕ: 03.07.2020		
	3x400sq mm (51 GI wires - 4mm Dia)	10.07.2022		10.07.2022 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-214 ದಿನಾಂಕ: 08.01.2021	
13	M/s ಹಿರೇಲಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 26/27, ಮುಂದೆ ವುಕೆ ರಸ್ತೆ, ಕಿಂಟಿ, ವುಕೆ -411 018	11kV, 3Core, HT XLPE UG Cable with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2)	27.11.2023 (Subject to revalidation every year)	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 19-20/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-188 ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020	
	3CX95sq.mm (54 GI Wires - 2.5mm Dia)				
14	M/s KEC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೇಬಲ್ ವಿಭಾಗ), ಸರ್ಕೆಟ್ ನಂ: 803, ಗ್ರಾಮ: ಗೋದಂಪುರ ತಾಲೂಕು - ಸಾಧಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ವರೋಧರಾ - 391520.	11kV, 3 Core, HTUG Cable fwith pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2)		ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-4/ ಬಿಸಿ-11/ 18-19/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-27 ದಿನಾಂಕ: 28.05.2017	03.01.2022 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-218 ದಿನಾಂಕ: 11.01.2021
		3Cx95 Sqmm, (54 GI Wires - 2.5mm Dia)	03.01.2022		
		3Cx240 Sqmm, (55 GI Wires - 3.15mm Dia)			
		11kV 3 x 400 sq.mm(51 GI Wires - 4mm Dia)			
		1.1kV 4 x 240 sq.mm XLPE, LT UG Cable 1.1kV class	28.03.2021		28.03.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-218 ದಿನಾಂಕ: 11.01.2021
	16 Sqmm, 4 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)				
	25 Sqmm, 3.5 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (12 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)				
	25 Sqmm, 4 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (13 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)				
	50 Sqmm, 3.5 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (16 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	08.01.2022	ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-217 ದಿನಾಂಕ: 11.01.2021		
	50 Sqmm, 4 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (17 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)				
	95 Sqmm, 3.5 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)				
	240 Sqmm, 3.5 Core, 1.1kV LT XLPE UG cable (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)				
15	M/s ಭಾಷೋನ್ ಆರ್ಕೆ ವೈರ್ಸ್ & ಕೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ: 215/A, ತಂತ - II, IDA, ಚಿಲಪುರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 500051. ಕಿವಿಟ್ ನಂ: 8374098833. ಇ-ಮೇಲ್: smbasha@facables.com	1.1kV LT, XLPE PVC extruded Inner Sheath armoured LT UG cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1, Armouring strip thickness in average \pm 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975		ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 19-20/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-205 ದಿನಾಂಕ: 04.02.2020 (Subject revalidation every year)	
		10Sqmm, 4Core,(10 GI Strips- 4.0 x 0.8mm)			
		16 Sqmm, 4 Core,(11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		25 Sqmm, 3.5 Core,(12 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		25 Sqmm, 4 Core,(13 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		35 Sqmm, 3.5Core,(14 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		50 Sqmm, 3.5 Core, (16 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		70 Sqmm, 3.5 Core,(18 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		95 Sqmm, 3.5 Core,(21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		120 Sqmm, 3.5Core,(23 GI Strips- 4.0 x 0.8mm)			
		150 Sqmm, 3.5 Core, (25 GI Strips-4.0 x 0.8mm)			
		185 Sqmm, 3.5Core,(28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			
		300 Sqmm, 3.5 Core,(32 GI Strips- 4.0 x 0.8mm)			
		400 Sqmm, 3.5 Core,(39 GI Strips- 4.0 x 0.8mm)			
		1.1kV Class HR (Heat Resistant) PVC Insulated, Copper Control cables as per IS-554 (Part-1)			
10Core, 2.5 Sqmm, 28 No GI Wires (1.6mm)	13.12.2023				
16	M/s ಲೇವೆರ್ ವರ್ಕರ್ & ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 4A, ವೆಂಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ - 700001 (ಫಲಿಟ್ -1: ಶಿವಪುರ, ಜಲ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕಿ.ಎಸ್. ದೊಮಟೂರ್, ಹಾಪ್ಪಾ -711411, ಫಲಿಟ್ II: NH-6, ಫೋರ್ಟ್ ವಾರ್ಕರ್, ದೋಳೋರಿ, ಹೌರಾ -711302)	11kV HT XLPE UG cable (Round & Flat Armour)		ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 19-20/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-205 ದಿನಾಂಕ: 04.02.2020 (Subject revalidation every year)	13.03.2021 ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 19-20/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-225 ದಿನಾಂಕ: 13.03.2020
		3C x 400sq mm	09.08.2022		
		3C x 240sq mm	22.11.2021		
		1.1kV LT XLPE UG Cable			
		3.5C x 240sq mm	14.09.2022		
		3.5C x 95sq mm	16.11.2021		
		4C x 16sq mm			
		4C x 10sq mm	14.09.2022		
4C x 50sq mm					
4C x 6sq mm					
4C x 25sq mm					
17	M/s LKB ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನೋರಾಯಿಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ: 204 ಮುಕ್ತು 205, ಕಿವಿಟ್ ಫೌನ್, ಕಿರಂಪುರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನವದಹರಿ -15 (ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಲಿಟ್: ಇ -418 ರಿಂದ ಇ -421, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾ ಜೋಡಣೆ, ಶಿವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಪೂರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) -301019.	1.1kV LT, XLPE PVC extruded Inner Sheath armoured LT UG cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1, Armouring strip thickness in average \pm 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975		ಪ್ರವೃ(ಗು.ಪ್ರಕೃತ) / ಉಪ್ಪವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ ಸಿಪ್ಪೆವಾರ್-49 ದಿನಾಂಕ: 19.06.2020 (Subject revalidation every year)	
		300Sq mm, 3.5Core (32GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	05.07.2024		

18	M/s SPM ವರ್ಡ್ & ಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರೈ. ಲಿ. (ಕಾರ್ಖಾನೆ ಘಟಕ: ಸೈ.ನಂ. 245 & 246, ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ, ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ) ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 91 40 29702652, 29702657 ಇ-ಮೇಲ್: info@spm-cables.in	6.35/11kV 3x95sq mm & 3x240sq mm HT XLPE UG cable	18.09.2025	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-135 ದಿನಾಂಕ: 08.10.2020 (Subject revalidation every year)	
19	M/s ಅಪಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, (ಯುನಿಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್) ಸಂಖ್ಯೆ: 301/306, ವನೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, R.C ದತ್ ರಸ್ತೆ, ವಡೋದರಾ 39000 (ಕಾರ್ಖಾನೆ ಘಟಕ: ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 158/163, ಜಿಬಿಡಿ, ಉಮರಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ವರಾಣಸಿ, ಗುಜರಾತ್ - 396171) (Ph.No91 (080) 23443932/9986049678 email-kr.sanjay@apar.com	6.35/11kV HT XLPE UG Cable 3x95 sq.mm, 3x240sq mm & 3x400sq mm, 11kV HT XLPE U.G. Cable	30.07.2025	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-140 ದಿನಾಂಕ: 15.10.2020 (subject to revalidation every year)	
20	M/s ಪ್ರೈಮ್ ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, E-894, 895, D.S.I.I.D.C. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಸರೋವರ, ದೆಹಲಿ - 110040 ಓಪನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 011-27318598, ಇ-ಮೇಲ್: info@primecableindia.com, primecableindustries@gmail.com	1.1kV XLPE or Heat resistance PVC Insulated PVC extruded inner sheath Armoured LT UG Cable 2C x 10 sqmm 4C x 10sq mm 4C x 16sq mm 4C x25sq mm 4C x 50sq mm 4C x 95sq mm 3.5C x 50sq mm 3.5C x 70 sq mm 3.5C x 95 sq mm 3.5C x 120 sq mm 3.5C x 150sq mm 3.5C x 240sq mm	11.06.2025	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-142 ದಿನಾಂಕ: 17.10.2020 (Subject revalidation every year)	
		1.1kV class Heat Resistant or PVC Insulated and Unsheathed Aluminium Wires Multistrand Single Core Lead Wires 1C x 16 sqmm 1C x 25 sqmm 1C x 35 sqmm 1C x50 sqmm 1C x 70 sqmm 1C x 95 sqmm 1C x 120 sqmm 1C x 150 sqmm 1C x 185 sqmm 1C x 240 sqmm	30.11.2025		
21	M/s ಶಾಂತಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕಂ, C/o. ಅರಿಪಿಂತ್ ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಂಖ್ಯೆ: B-24/1, JHILMIL ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ವಾಡೋದರ, ದೆಹಲಿ - 110095 (Ph ಸಂಖ್ಯೆ: 9311177331)	2C x 4sq mm to 3.5C x 400sq mm PVC Insulated and sheathed armour cable with Aluminium conductor 2Cx 0.5sq mm to 4C x 185sq mm PVC insulated and sheathed flexible cable of copper conductor	12.03.2023	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-4/ಬಿಸಿ-11/18-19/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-06 ದಿನಾಂಕ: 13.04.2018 (Subject revalidation every year)	12.03.2023 ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-201 ದಿನಾಂಕ: 23.12.2020
22	M/s ಕೆಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್, C/o. ಅರಿಪಿಂತ್ ಕೇಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಂಖ್ಯೆ: B-24/1, JHILMIL ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ವಾಡೋದರ, ದೆಹಲಿ - 110095.	1C x 0.5sq mm to 1C x 400sq mm PVC Insulated sheathed flexible cable with copper conductor 2C x 0.5sq mm to 24C x 0.5sq mm PVC Insulated Unsheathed flexible cable with copper conductor	23.01.2023	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-4/ಬಿಸಿ-11/ 18-19/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-07 ದಿನಾಂಕ: 13.04.2018 (Subject revalidation every year)	23.01.2023 ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-183 ದಿನಾಂಕ: 09.12.2020
23	M/s SPM ವರ್ಡ್ & ಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Regd Office: Plot No: A-28/1/12, Road No.15, I.D.A., Nacharam, Hyderabad - 500076 (Factory Unit 1: Sy No.245 & 246, Ramanthapur Village, Chegunta, Yeldurthy Mandal-502255, Medan Factory Unit 2: Plot No: 136/2, phase II, I.D.A., Cheriapally, Hyderabad - 500051) Contact No: 91 40 29702652, 29702657 E-mail: info@spm-cables.in	11kV, 3Core, HT XLPE UG Cable with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMOURED as per IS-7098 (Part-2) 3CX95sq.mm (54 GI Wires - 2.5mm Dia) 3CX240sq.mm (55 GI Wires - 3.15mm Dia) 3C x 400 Sqmm (51 GI Wires - 4mm Dia)	10.12.2021	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-186 ದಿನಾಂಕ: 14.12.2020	
		1.1kV LT, XLPE PVC extruded Inner Sheath armoured UG LT cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1, Armouring stripthickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS-3975 10 Sqmm, 4 Core, (10 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 16 Sqmm, 4 Core, (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 50 Sqmm, 3.5 Core, (16 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 25 Sqmm, 4 Core, (13 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 70 Sqmm, 3.5 Core, (18 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 95 Sqmm, 3.5 Core, (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 120 Sqmm, 3.5 Core, (23 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 150 Sqmm, 3.5 Core, (25 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 185 Sqmm, 3.5 Core, (28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 240 Sqmm, 3.5 Core, (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 300 Sqmm, 3.5 Core, (32 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	07.04.2022		
24	M/s ವರ್ಧಮಾನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, 129/ನಿ, ಶಿವೋಲಿ (ಬಿ.ಸಿ), ತಾಲೂಕು: ಚಂದೇರಿ, ದೂರ: ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - 416507 ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: (02320) 236444/236482 ಇ-ಮೇಲ್: bharaatc@gmail.com	1.1kV LT, XLPE, PVC extruded Inner Sheath armoured UG LT cable as IS-7098-part 1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS 3975 400 Sqmm, 3.5 Core, (39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 16 Sqmm, 4 Core, (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 95 Sqmm, 3.5 Core, (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 120 Sqmm, 3.5 Core, (23 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 185 Sqmm, 3.5 Core, (28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 240 Sqmm, 3.5 Core, (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) 300 Sqmm, 3.5 Core, (32 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	29.12.2021	ಪ್ರವೃತ್ತಿ(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಲಾಭಾಭಿವೃದ್ಧಿ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಪಿಎಸ್-205 ದಿನಾಂಕ: 29.12.2020	
		1.1kV Class HR (Heat Resistant) PVC insulated & Unsheathed Aluminium Wires Multistrand Single core Lead wires as per IS - 694: 2010			

25	M/s SBEE ಶೇಖರ್ (ಭಾರತಿ), ರಿಮಿಟರ್, ಸಂಖ್ಯೆ: 29, ಜಿ.ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಲ್ -64 (ಪಿಎಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-26662172, 26860166)	PVC Wire - 16Sqmm Al Wt: 4.2 Kgs, Total Wt: 7.5Kgs for 100Mtrs	22.01.2026	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-229 ದಿನಾಂಕ: 22.01.2021	
		PVC Wire - 25Sqmm Al Wt: 6.7 Kgs, Total Wt: 11.5Kgs for 100Mtrs			
		PVC Wire - 50Sqmm Al Wt: 13.8 Kgs, Total Wt: 22 Kgs for 100Mtrs			
		PVC Wire - 95Sqmm Al Wt: 25 Kgs, Total Wt: 36Kgs for 100Mtrs			
		PVC Wire - 120Sqmm Al Wt: 32 Kgs, Total Wt: 45.5Kgs for 100Mtrs			
		PVC Wire - 185Sqmm Al Wt: 49 Kgs, Total Wt: 68Kgs for 100Mtrs			
		PVC Wire - 240Sqmm Al Wt: 63.5 Kgs, Total Wt: 87Kgs for 100Mtrs			
		1.1kV Class HR (Heat Resistant) PVC Insulated, Copper Control cables as per IS-554 (Part-1)			
		2Core, 2.5Sqmm, 18 No GI Wires (1.4mm)	22.01.2026	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-229 ದಿನಾಂಕ: 22.01.2021	
		4Core, 2.5Sqmm, 21 No GI Wires (1.4mm)			
4Core, 6Sqmm, 25 No GI Wires (1.6mm)					
4 Core, 10Sqmm, 28 No GI Wires (1.6mm)					
19Core, 2.5Sqmm, 36 No GI Wires (1.6mm)					
1.1kV LT, Heat resistant PVC insulated, PVC extruded Inner Sheath armoured UG LT cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1,					
50Sqmm, 3.5 Core, (16 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)	22.01.2026	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-229 ದಿನಾಂಕ: 22.01.2021			
16Sqmm, 4Core, (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
25Sqmm, 4Core, (13 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)					
1.1kV LT, XLPE Copper/Aluminium UG cable IS-7098 Part - 1					
50Sqmm, 3.5 Core, (16 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □	22.01.2026	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/ 20-21/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-229 ದಿನಾಂಕ: 22.01.2021			
70Sqmm, 3.5 Core, (18 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □					
95Sqmm, 3.5 Core, (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □					
185Sqmm, 3.5 Core, (28 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □					
240Sqmm, 3.5 Core, (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □					
400Sqmm, 3.5 Core, (39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □					
16Sqmm, 4 Core, (11 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) □					
11kV, 3Core, HT XLPE UG Cable with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMoured as per IS-7098 (Part-2)	19.08.2024	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/ 19-20/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-95 ದಿನಾಂಕ: 23.08.2019			
3CX95sq.mm (54 GI Wires - 2.5mm Dia)			19.12.2022 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-193 ದಿನಾಂಕ: 21.12.2020		
3CX240sq.mm (55 GI Wires - 3.15mm Dia)					
3CX400sq.mm (51 GI Wires - 4mm Dia)					
26	M/s ಎಪ್ಪನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 & 4, 18 & 20A, ಸೆಕ್ಟರ್- IIDC, ಸಿಡ್ಲರ್, ಹರಿಹರ -249403 ಪಿಎಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01334-239638, 09953002912 ಇಮೇಲ್: sales@v-marc.in	11kV, 3 Core, HTUG Cable for insulations High quality clean XLPE compound shall be used (Free from microvoids, Moisture content, ambers and contaminations) with pressure extruded, inner sheath ROUND WIRE ARMoured as per IS-7098 (Part-2) Armouring wires dia in average ± 2.5% and resistivity 14.0 Ohms/KM (Max) as per IS-3975 • 95 Sqmm, (54 GI Wires - 2.5mm Dia) • 240 Sqmm, (55 GI Wires - 3.15mm Dia) • 400 Sqmm, (51 GI Wires - 4mm Dia)	12.05.2021	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್(ಗು.ಪ್ರಕಟಣೆ)/ಉಪ್ಪಾವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-11/20-21/ಸಿಪ್ಲೆಎಸ್-11 ದಿನಾಂಕ: 12.05.2020	
		1.1kV LT, XLPE or Heat resistant PVC insulated, PVC extruded Inner Sheath armoured UG LT cable as per IS-1554 (Part-1) or IS-7098 Part-1, Armouring strip thickness in average ± 5% and resistivity 14 Ohms/Kms (Max) as per IS-3975 • 95 Sqmm, 3.5 Core, (21 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) • 240 Sqmm, 3.5 Core, (30 GI Strips - 4.0 x 0.8mm) • 400 Sqmm, 3.5 Core, (39 GI Strips - 4.0 x 0.8mm)			